



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

г. Самара, ул. Нагорная, 136 А
(место составления акта)

"31" марта 2017 г.
(дата составления акта)
15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 09-520/437-03-17-167-КП

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Черемшанская, 2а
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 699-Р от 13.03.2017 г. заместителя руководителя Средне-Поволжского
Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
И.П. Трохинова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка по выполнению ранее выданного предписания
№09-520/437-01-17-009-П от 20.01.2017г. (срок исполнения истек 20.03.2017г.) в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 178» городского
округа Самара (далее – МБОУ Школа № 178 г. о. Самара)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов
" " 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней/69 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Средне-Поволжским Управлением Федеральной Службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Самаркина Н.П. *по дов. м.б.н. от 31.03.17*
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Континент У.С.

17.03.2017 г. 16.00



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Жуков Дмитрий Александрович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;
Зайнуллин Рашид Нотфуллович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Самаркина Наталья Петровна - директор МБОУ Школа № 178 г. о. Самара;
Косяченко Ирина Сергеевна - заместитель директора МБОУ Школа № 178 г. о. Самара

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что ранее выданное предписание №09-520/437-01-17-009-П от 20.01.2017г. (срок исполнения истек 20.03.2017г.) выполнено полностью:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Электроустановки			
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний. выполнено	п. 1.4.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, (далее - ПТЭЭП)	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
2.	В должностную инструкцию	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	Директор школы

	ответственного за электрохозяйство № 055 не внесены изменения после утверждения «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (имеется ссылка на Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)). выполнено		Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
3.	Не пересмотрены (не реже 1 раза в 3 года) инструкции по эксплуатации, утвержденные директором 28.08.2013 г. выполнено	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
4.	Не в полном объеме ведется журнал учета присвоения группы I по электробезопасности незлектротехническому персоналу: - не указана должность (профессия) Фоминой С.А. (запись от 01.09.2016 г.); - не указана дата присвоения, проводимой в 2015 г. выполнено	п. 1.4.4. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
5.	На дверях распределительных устройств отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
6.	В помещениях распределительных устройств отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство. выполнено	п. 1.5.18. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
7.	На недействующих шкафах «Учет ввода № 1», «Учет ввода № 2» в помещении № 118 отсутствуют надписи «Резерв». выполнено	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
8.	На автоматических выключателях в шкафу ЩС-1 в помещении № 118 отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями. выполнено	п. 2.6.14. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
9.	Не заизолированы концы свободных жил кабеля у автоматического выключателя АП-50 в помещении «Овощной цех». выполнено	п. 2.6.15. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
10.	На лицевых панелях управления в помещении «Овощной цех» отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими	п. 2.6.14. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С.

	наименованиями. выполнено		№ 428м от 25.04.2008
11.	На дверях электрощитовой в бассейне отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. выполнено	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
12.	В помещении спортивного зала у входной двери не закреплена розетка. выполнено	п. 1.2.2. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
13.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах отсутствуют стрелки, указывающие направления вращения. выполнено	п. 2.5.3. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008 г.
14.	На электродвигателях отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся. выполнено	п. 2.5.3. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
Тепловые энергоустановки			
15.	В распорядительном документе руководителя организации на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации № 200 от 01.09.2016 г. указана зам. директора по АХЧ Косяченко И.С., не прошедшая проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического надзора. выполнено	п. 2.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных Министром России № 4358 от 02.04.2003, (далее - ПТЭ ТЭ).	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
16.	Ответственная за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зам. директора по АХЧ Косяченко И.С. не прошла проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического надзора. выполнено	п. 2.3.20 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008 г.
17.	Ремонтный персонал тепловых энергоустановок, слесарь Денисик П.И. не прошел проверку знаний ПТЭТЭ. выполнено	п. 2.3.8.3 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008

18.	Отсутствуют технический паспорт теплового пункта школы. выполнено	п. 2.8.1. приложение №6 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
19.	Отсутствует книга учета тепловых энергоустановок предприятия. выполнено	п.1.5. ПТЭ ТЭ.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
20.	Не вывешена тепловая схема в тепловом пункте школы. выполнено	п. 2.8.3 ПТЭ ТЭ.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
21.	Инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок предприятия не соответствует ПТЭТЭ. выполнено	п. 2.8.6 ПТЭ ТЭ.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
22.	Отсутствует утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов. выполнено	п. 2.8.2 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
23.	В тепловом пункте школы на запорной, регулирующей арматуре отсутствуют обозначения и номера. выполнено	п. 2.8.3 ПТЭТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
24.	На шкале манометров в тепловом пункте не нанесена красная черта указывающая величину разрешенного давления. выполнено	п. 9.19 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
25.	С ремонтным персоналом не проводятся инструктажи по безопасности труда. выполнено	п. 2.3.42 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
26.	С ремонтным персоналом не проводятся контрольные противопожарные тренировки один раз в полугодие. выполнено	п. 2.3.45 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Жуков Д.А. по дов. и СН от 31.03.17г
Зайнуллин Р.Н. Косигово Школа № 1
подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подпись проверяющего _____ подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 13.03.2017 г. № 699-Р.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС



Жуков Д.А.

Государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС



Зайнуллин Р.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями приложений получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» марта 2017 г.

по дов. и СН от 31.03.17г Косигово Школа № 1 Косигово Школа № 1



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)