



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 09-520/437-01-17-009-П

Законному представителю  
МБОУ Школа № 178  
(наименование предприятия, организации, учреждения)

Юридический адрес:  
г. Самара, ул. Черемшанская, 2а

«20» января 2017 г.

Нами, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Жуковым Дмитрием Александровичем, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Зайнуллиным Рашидом Нотфулловичем, на основании акта проверки от «20» января 2017 г. № 09-520/437-01-17-009-П, составленного в отношении МБОУ Школа № 178,

(наименование предприятия, организации, учреждения)  
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Черемшанская, 2а  
(месторасположение)

в присутствии директора МБОУ Школа № 178 Самаркиной Натальи Петровны,  
(должность, ФИО законного/уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушены или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения.
1	2	3	4
<b>Электроустановки</b>			
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний.	п. 1.4.20. Правил технической	20.03.2017

		эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г., (далее - ПТЭЭП),	
2.	В должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство № 055 не внесены изменения после утверждения «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (имеется ссылка на Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)).	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	20.03.2017
3.	Не пересмотрены (не реже 1 раза в 3 года) инструкции по эксплуатации, утвержденные директором 28.08.2013 г.	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	20.03.2017
4.	Не в полном объеме ведется журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу: - не указана должность (профессия) Фоминой С.А. (запись от 01.09.2016 г.); - не указана дата присвоения, проводимой в 2015 г.	п. 1.4.4. ПТЭЭП.	20.03.2017
5.	На дверях распределительных устройств отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	20.03.2017
6.	В помещениях распределительных устройств отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство	п. 1.5.18. ПТЭЭП.	20.03.2017
7.	На недействующих шкафах «Учет ввода № 1», «Учет ввода № 2» в помещении № 118 отсутствуют надписи «Резерв».	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	20.03.2017
8.	На автоматических выключателях в шкафу ЦС-1 в помещении № 118 отсутствуют надписи, надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями.	п. 2.6.14. ПТЭЭП.	20.03.2017
9.	Не изолированы концы свободных жил кабеля у автоматического выключателя АП-50 в помещении «Овощной цех».	п. 2.6.15. ПТЭЭП.	20.03.2017
10.	На лицевых панелях управления в помещении «Овощной цех» отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями.	п. 2.6.14. ПТЭЭП.	20.03.2017
11.	На дверях электрощитовой в бассейне отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	20.03.2017

	образца.		
12.	В помещении спортивного зала у входной двери не закреплена розетка.	п. 1.2.2. ПТЭЭП.	20.03.2017
13.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах отсутствуют стрелки, указывающие направления вращения.	п. 2.5.3. ПТЭЭП.	20.03.2017
14.	На электродвигателях отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.	п. 2.5.3. ПТЭЭП.	20.03.2017
<b>Тепловые установки</b>			
15.	В распорядительном документе руководителя организации на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации № 200 от 01.09.2016 г. указана зам. директора по АХЧ Косяченко И.С., не прошедшая проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического надзора.	п. 2.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003, (далее - ПТЭ ТЭ).	20.03.2017
16.	Ответственная за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зам. директора по АХЧ Косяченко И.С. не прошла проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического надзора.	п. 2.3.20 ПТЭ ТЭ	20.03.2017
17.	Ремонтный персонал тепловых энергоустановок, слесарь Денисик П.И. не прошел проверку знаний ПТЭТЭ.	п. 2.3.8.3 ПТЭ ТЭ	20.03.2017
18.	Отсутствуют технический паспорт теплового пункта школы.	п. 2.8.1, прил. №6 ПТЭ ТЭ	20.03.2017
19.	Отсутствует книга учета тепловых энергоустановок предприятия.	п.1.5. ПТЭ ТЭ.	20.03.2017
20.	Не вывешена тепловая схема в тепловом пункте школы.	п. 2.8.3 ПТЭ ТЭ.	20.03.2017
21.	Инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок предприятия не соответствует ПТЭ ТЭ.	п. 2.8.6 ПТЭ ТЭ.	20.03.2017
22.	Отсутствует утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.	п. 2.8.2 ПТЭ ТЭ	20.03.2017
23.	В тепловом пункте школы на запорной, регулирующей арматуре отсутствуют обозначения и номера.	п. 2.8.3 ПТЭТЭ	20.03.2017
24.	На шкале манометров в тепловом пункте не нанесена красная черта указывающая величину разрешенного давления.	п. 9.19 ПТЭ ТЭ	20.03.2017
25.	С ремонтным персоналом не проводятся инструктажи по безопасности труда.	п. 2.3.42 ПТЭ ТЭ	20.03.2017
26.	С ремонтным персоналом не проводятся контрольные противопожарные тренировки один раз в полугодие.	п. 2.3.45 ПТЭ ТЭ	20.03.2017

**Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной**

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «20» января 2017 г. составлено на 4 листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен: Смирнова Н.Т. Жуков  
(ФИО) (подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. должностного лица) (подпись) (дата)


Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор  
(должность)



Жуков Д.А.  
(ФИО)

Государственный инспектор  
(должность)



Зайнуллин Р.Н.  
(ФИО)

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен

Директор МБОУ Школа №178 Смирнова Н.Т. Жуков 20.01.2017 г.  
(должность) (ФИО) (подпись, дата)

