



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

г. Самара, ул. Нагорная, 136 А
(место составления акта)

"20" января 2017 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 09-520/437-01-17-009-П

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Черемшанская, 2а
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 3-Р от 09.01.2017 г. заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления
Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.П. Трохинова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 178» городского
округа Самара (далее – МБОУ Школа № 178)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов
" " 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/40 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Средне-Поволжским Управлением Федеральной Службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Самаркина Н.П.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

09.01.2017 г. 16.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Жуков Дмитрий Александрович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;
Зайнуллин Рашид Нотфуллович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Самаркина Наталья Петровна - директор МБОУ Школа № 178;
Косяченко Ирина Сергеевна - заместитель директора МБОУ Школа № 178

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Электроустановки			
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний.	п. 1.4.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, (далее - ПТЭЭП)	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
2.	В должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство № 055 не внесены изменения после утверждения «Правил по охране труда при эксплуатации	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С.

	электроустановок» (имеется ссылка на Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)).		№ 428м от 25.04.2008
3.	Не пересмотрены (не реже 1 раза в 3 года) инструкции по эксплуатации, утвержденные директором 28.08.2013 г.	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
4.	Не в полном объеме ведется журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу: - не указана должность (профессия) Фоминой С.А. (запись от 01.09.2016 г.); - не указана дата присвоения, проводимой в 2015 г.	п. 1.4.4. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
5.	На дверях распределительных устройств отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
6.	В помещениях распределительных устройств отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
7.	На недействующих шкафах «Учет ввода № 1», «Учет ввода № 2» в помещении № 118 отсутствуют надписи «Резерв».	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
8.	На автоматических выключателях в шкафу ЩС-1 в помещении № 118 отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями.	п. 2.6.14. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
9.	Не заизолированы концы свободных жил кабеля у автоматического выключателя АП-50 в помещении «Овощной цех».	п. 2.6.15. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
10.	На лицевых панелях управления в помещении «Овощной цех» отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями.	п. 2.6.14. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
11.	На дверях электрощитовой в бассейне отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы

			г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
12.	В помещении спортивного зала у входной двери не закреплена розетка.	п. 1.2.2. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
13.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах отсутствуют стрелки, указывающие направления вращения.	п. 2.5.3. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008 г.
14.	На электродвигателях отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.	п. 2.5.3. ПТЭЭП.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008

Тепловые энергоустановки


15.	В распорядительном документе руководителя организации на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации № 200 от 01.09.2016 г. указана зам. директора по АХЧ Косяченко И.С., не прошедшая проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического надзора.	п. 2.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003, (далее - ПТЭ ТЭ).	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
16.	Ответственная за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зам. директора по АХЧ Косяченко И.С. не прошла проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического надзора.	п. 2.3.20 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008 г.
17.	Ремонтный персонал тепловых энергоустановок, слесарь Денисик П.И. не прошел проверку знаний ПТЭТЭ.	п. 2.3.8.3 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
18.	Отсутствуют технический паспорт теплового пункта школы.	п. 2.8.1, приложение №6 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008


19.	Отсутствует книга учета тепловых энергоустановок предприятия.	п. 1.5. ПТЭ ТЭ.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
20.	Не вывешена тепловая схема в тепловом пункте школы.	п. 2.8.3 ПТЭ ТЭ.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
21.	Инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок предприятия не соответствует ПТЭТЭ.	п. 2.8.6 ПТЭ ТЭ.	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
22.	Отсутствует утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.	п. 2.8.2 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
23.	В тепловом пункте школы на запорной, регулирующей арматуре отсутствуют обозначения и номера.	п. 2.8.3 ПТЭТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
24.	На шкале манометров в тепловом пункте не нанесена красная черта указывающая величину разрешенного давления.	п. 9.19 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
25.	С ремонтным персоналом не проводятся инструктажи по безопасности труда.	п. 2.3.42 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008
26.	С ремонтным персоналом не проводятся контрольные противопожарные тренировки один раз в полугодие.	п. 2.3.45 ПТЭ ТЭ	Директор школы Самаркина Н.П., распоряжение зам. главы г.о. Самара Кузнецова А.С. № 428м от 25.04.2008


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Зайнуллин Р.Н.


подпись проверяющего

 Самаркина Н.П.
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 09.01.2017 г. № 3-Р;
2. Предписание от 20.01.2017 г. № 09-520/437-01-17-009-П


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС



Жуков Д.А.

Государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС



Зайнуллин Р.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями приложений получил(а):

Самаркина Наталья Петровна, директор МБОУ Школа № 178

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» января 2017 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)