

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, т. 266-72-69, (код 846))

Предписание №154/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа № 178» городского округа Самара**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) полковника внутренней службы Мамыкина А.С. № 154 от 26.01.2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин 10.02.2021 и с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин 26.02.2021 г. проведена проверка инспектором ОНД и ПП по городскому округу Самара старшим лейтенантом внутренней службы Данышиной Ю.И. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 178» городского округа Самара по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Черемшанская, д. 2 А, совместно с директором МБОУ «Школа № 178» Самаркиной Н.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	Нарушение: п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ)	01.11.2021	
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки строительных конструкций (актовый зал).	Нарушение: п. 13 ППР в РФ	01.11.2021	

3.	Для отделки путей эвакуации (пол коридора) в блоке «Б» применяется строительный материал (линолеум), без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.	Нарушение: ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123)	01.11.2021	
4.	Для отделки путей эвакуации (пол коридора) в блоке «В» применяется строительный материал (линолеум), без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.	Нарушение: ст. 134 ФЗ № 123	01.11.2021	
5	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации отсутствует обозначение	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; Приложение К (обязательное). Знаки пожарной безопасности. Таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015	01.11.2021	
6.	Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы (спортзал) в исправном состоянии (часть лестницы спилена)	Нарушение: п. 17а ППР в РФ	01.11.2021	
7.	Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы (спортзал) с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: п. 17б ППР в РФ	01.11.2021	
8.	Не организована очистка наружной пожарной лестницы каб. 134 от снега и наледи в зимнее время.	Нарушение: п. 17а ППР в РФ	01.11.2021	
9.	Высота ограждений лестницы второго эвакуационного выхода (каб. 134) менее 1.2 м. (фактически – 0,8м)	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.7, СП 1.13130.2020	01.11.2021	
10	В ограждении лестницы второго эвакуационного выхода (каб. 134) расстояние между балясинами более 150 мм	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 1.1, п. 1.3 ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»		

	(фактически – 450мм).		
11	Не предусмотрено ограждение с перилами лестницы второго эвакуационного выхода из столовой.	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.11.2021
12	Двери лестничных клеток блоков «А», «Б», «В» не оборудованы уплотнением в притворах.	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы
Даньшина Юлия Ивановна
«26» февраля 2021 г



Предписание для исполнения получила:

Самаркина Наталья Петровна
 (подпись) Самары
«26» февраля 2021 г

Самаркина Наталья Петровна – директор
 МБОУ «Школа № 178»
 (должность, фамилия, инициалы)